2025 年版設備設計一級建築士講習テキスト正誤表

(公財)建築技術教育普及センター

2025 年版設備設計一級建築士講習テキストの一部に誤りがありましたので、下表に示す誤りの部分を正しいものに訂正をしてください。

編・章・節	頁数	行数・図表式番号等	正	誤
第1編第1章	20	35 行目	SDGs	SGD_S
"	73	2 行目	デッドスペース	デットスペース
"	119	39 行目	発信	発振
"	136	38 行目付近	(K_1) $Q_{\mathtt{h}}$	(K_1) Q h
第1編第2章	239	23 行目	(表 10-11)	(表 10-12)
"	248	21 行目	放流水質基準	放流水流水質基準
第1編第2章	293	41 行目	(2-19)	(2-18)
第1編第5章	435	31 行目	62.8W/m ² ×10,000 m ² = 62.8 kW	69W/m²×10,000 m²=690kW
"	435	32 行目	74.3W/m ² ×10,000 m ² = 743 kW	61.6W/m ² ×10,000 m ² = 616 kW
"	435	34 行目	74.3W/m²	61.6W/m²
"	435	35 行目	<u>85.2</u> W/m²	104.9W/m²
"	435	36 行目	85.2W/m ² ×10,000 m ² = 852 kW	104.9W/m ² ×10,000 m ² =1,049kW
"	435	36 行目	628kW	690kW
"	435	37 行目	1,480kW	1,739kW
"	435	42 行目	$(628+852)\times0.6 / 1.0 = 888$ kW	$(690+1.049)\times0.6 / 1.0 = 1.043$ kW
"	436	4 行目(表 3-2)	1,480kW	1,739kW
"	436	4 行目(表 3-2)	888kW	1,043kW
"	436	8行目	最大需要電力は <u>888</u> kW	最大需要電力は <u>②のように 1,043</u> kW
"	436	11 行目	$\{888 / (0.85 \times 0.9)\} \times 1.1 = 1.277 \text{kVA}$	$\{1.043/(0.85\times0.9)\} \times 1.1 = 1.500 \text{kVA}$
"	436	12 行目	62.8W/m²	69 W/m²
"	436	13 行目	<u>85.2</u> W/㎡、合計で <u>148</u> W/㎡	104.9W/㎡、合計で173.9W/㎡
"	436	14 行目	$1.277 \times (62.8 / 148) = 542 \text{kVA}$	1.500×(69 / 173.9) ≒595kVA
11	436	15 行目	1.277×(85.2 / 148) = 735kVA	1.500×(104.9 / 173.9)≒905kVA
11	436	26 行目付近(表 3-3)	542kVA	595kVA
11	436	28 行目付近(表 3-3)	735kVA	905kVA
11	436	28 行目付近(表 3-3)	500kVA×1 台+300kVA×1 台= 800kVA	500kVA×2 台=1,000kVA
11	436	29 行目付近(表 3-3)	1.700kVA	1.900kVA
11	436	30 行目	合計で 1.700kVA	合計で 1.900kVA
"	436	30 行目	延べ面積当たり <u>170</u> VA/m²	延べ面積当たり <u>190</u> VA/m²
"	436	31 行目	中央値 <u>189.6</u> VA/㎡	中央値 <u>170.7</u> VA/㎡、平均値 <u>186.5VA/㎡</u>

11	436	36 行目	1,000kVA	1,200kVA
IJ.	436	37 行目	1,000kVA / 3≒333kvar	1,200kVA / 3≒400kvar
IJ	436	39 行目	79.8kvar×4 台	106kvar×4台
11	436	39 行目	(106kVA×3 台とする考え・・・	(160kVA×3 台とする考え・・・
11	437	10 行目付近(図 3-3) 高圧進相コンデンサ	4.79kvar×4	6.38kvar×4
11	437	10 行目付近(図 3-3) 高圧進相コンデンサ	79.8kvar×4	<u>106</u> kvar×4
11	437	10 行目付近(図 3-3) 一般動力(左側)	300kVA	500kVA
第1編第5章	446	2 行目	$f = 6 - 6 \times (1 - 1/6)^{14} = 5.53$	$f = 6 - 6 \times (1 - 1/6) 14.5.53$
11	446	35 行目	$(31.55 + 32.86) \div 2 = 32.2$	(31.55+32.86)÷2,32.2
11	449	14 行目	1.6×15×3.6=86.4	1.6×15×3.686.4
11	449	25 行目	(0.33×7)=4,900	(0.33×7)4,900
第3編第1章	485	4 行目	運用保全・改修・廃棄	運用保全・改修・運用保全・廃棄
11	499	11 行目	市街地建築物法は、	市街地建築物法、
IJ	505	9 行目	支える部分以外	支えるものを除く。
II.	507 508	43 行目 1 行目	その他法施行令第 19 条第 1 項で定めるものの居室のうち居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他法施行令第 19 条第 2 項で定める居室について	及び令第19条第1項に規定する児童 福祉施設等の居室のうち、就寝、休息等 日常生活の基本となる場である居室又 は児童、老人、障害者等といった健康上 の配慮を要する者が継続的に通い、日 中の大部分を過ごす居室について
第3編第2章	515	11 行目	建築物特定施設	
第3編第3章	527	1 行目	また、設備設計、構造設計を	また、建築設備、構造を
第3編第5章	547	8 行目	室内環境の確保	室内環境を確保
11	548	33 行目	特定建築物所有者等の管理技術者業務 の遂行に支障がないことの確認	特定建築物所有者等の確認
11	548	34 行目	意見を聴取の上での確認により、	意見を聴取の上、
11	554	32 行目	水道法の水質基準	水道水質基準
第3編第5章	577	5 行目付近(表 8-2)	太陽電池発電設備 <u>10</u> kW 未満	太陽電池発電設備 <u>20</u> kW 未満
第3編第9章	585	10 行目	デファクト・スタンダード	デファクト・スタンダート
第4編第1章	623	28 行目付近	1.8℃≦温度≦28℃	1.7℃≦温度≦28℃
11	627	25 行目付近(表 1-6)	1)、ア、イ、カ、 <u>ク、ケ</u>	1)、ア、イ、ウ、エ、カ、キ
11	627	26 行目付近(表 1-6)	1)、2)、ア、イ、カ、キ、ク、ケ	1)、2)、 <u>3)、</u> ア、イ、 <u>ウ、エ、オ、</u> カ、 キ
11	627	29 行目付近(表 1-6)	1)、2)、ア、ウ、エ、オ、カ、ク、ケ	1)、2)、3)、4)、ア、エ、カ、キ
11	627	30 行目付近(表 1-6)	1)、2)、ア、カ、キ、ク	1)、2)、 <u>3)、オ、</u> キ
11	628	36 行目付近	(削除)	・小規模建築物(階数が 2 以下で延べ 面積が 500 ㎡以下)
11	628	37 行目付近	・特定配慮特殊建築物の居室にあっては(四)又は(五)のいずれか	・次のイ及び口に該当するもの イ:高さ31m以下 口:病院等の特定配慮特殊建築物用 途以外の用途
第4編第3章	689	9 行目 10 行目	超える	越える
11	691	18 行目 19 行目	超える	越える
第4編第4章	709	21~23 行目	進入	侵入
	_	, 		